

§ 103

2016.0968

356

**Revidering av policy och riktlinjer för hantering och installation av sprinkler, kommunkontoret**

**Kommunfullmäktige beslutar**

att anta policy och riktlinjer för hantering och installation av sprinkler för Kiruna kommun

**Beskrivning av ärendet**

Föreligger skrivelse 2016-09-06 från kommunkontoret av vilken framgår att förvaltningen har tillsammans med Tekniska verken i Kiruna AB reviderat befintlig policy och riktlinjer för hantering och installation av sprinkler. Revideringen innebär att policy och riktlinjer blir tydligare och viss justering av innehållet har skett då kunskaperna om sprinkleranslutningar och dess effekter på VA-ledningsnätet har ökat.

Tidigare policy utgick från att sprinkleranslutningar kan skapa stora problem på dricksvattenkvaliteten, framförallt på grund av för kraftiga flöden samt för kraftiga serviser. Ny teknik och nya erfarenheter visar nu att vattenförbrukningen och flödena inte behöver vara så stora för en viss typ av sprinkler-system. Flöden kan också begränsas vid t.ex. provning vilket skapar bättre förutsättningar för anslutning.

De tidigare riktlinjerna om anslutning med separat vattentank för sprinkleranslutningar som kräver stora flöden kvarstår. Tekniken ställer stora krav på handhavandet och noggrann utredning av varje anslutning varför kommunkontoret kompletterat riktlinjerna med detaljerade driftsinstruktioner för sprinkleranläggningar.

**Hantering av ärendet**

Kommunstyrelsen föreslår 2016-10-03, § 246, att policy och riktlinjer för hantering och installation av sprinkler för Kiruna kommun antas.

**Yrkande och beslutsgång**

Yttranden i kommunfullmäktige: Rune Lans (C)

Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger