

# Skola

För en skola gäller vissa speciella regler för brandskyddet. Du som är ansvarig för en skola bör känna till följande om brandskyddet:



- Alla klassrum ska vara brandtekniskt avskilda från utrymningskorridorer i lägst brandteknisk klass EI 30.
- Utrymningskorridorer får inte vara möblerade eller användas som informationstavla med anslag eller liknande.
- Olika utrymmen som utrymningstrapphus, matsal, aula, gymnastiksal, lärarrum/expedition, slöjdsal, kemisal, vaktmästeri och förråd ska alla vara utförda som egna brandceller i lägst brandteknisk klass EI 30 eller EI 60 beroende på skolans storlek och antal våningar på skolan.
- Branddörrar till lokaler kan generellt utföras som EI 30 dörrar. Dörrarna ska alltid ha dörrstängare om de inte alltid är låsta.
- Släckutrustning, handbrandsläckare eller inomhusbrandposter ska finnas med högst 50 meters mellanrum. Släckutrustningen ska vara tydligt utmärkt med skyltar och vara lätt att komma åt för både elever och personal.
- Utrymningsplaner ska vara uppsatta på strategiska platser i skolan. De ska på ett tydligt sätt visa var utgångar och annan viktig information finns.
- Personal i skolan ska ha den kunskaps som behövs för att kunna klara av ett brandtillbud. Det innebär att de ska kunna läsa av brandlarmskåpet och förstå från vilken del i skolan som brandlarmet kommer ifrån. De ska kunna agera och vid behov släcka den lilla branden alternativt påbörja en utrymning av skolan om det behövs.
- Kontroll av de brandtekniska installationerna ska ingå i anläggningens systematiska brandskyddsarbete.
- Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) bör dokumenteras och ingå i den dagliga verksamheten.

Denna information beskriver endast övergripande de tekniska brandskyddsinstallationer som kan behövas för att uppnå ett skäligt brandskydd för en anläggning.



Kiruna Räddningstjänst  
Värmeverksvägen 1, 981 85 Kiruna. Tfn 0980-70 900,  
[www.kommun.kiruna.se/Raddning-och-sakerhet](http://www.kommun.kiruna.se/Raddning-och-sakerhet)