



Brandfarlig vara

Kompetens – Föreståndare

Denna information riktar sig främst till tillstånds- och tillsynsmyndigheter för LBE. Kan med fördel även användas av föreståndare och blivande föreståndare för hantering av brandfarliga varor, samt av tillståndshavare för brandfarliga varor.

Lagen om brandfarliga och explosiva varor ställer krav på kompetens i § 8 enligt följande:

- Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag ska ha den kompetens eller tillgång till den kompetens som behövs med hänsyn till **verksamhetens omfattning och varornas egenskaper**.

För att kunna utföra sina uppgifter behöver en föreståndare ha kompetens om verksamheten och de varor som hanteras, vilket ofta kan vara en del i att uppfylla kravet ovan. Ett sätt att få den kompetensen är att genomgå en föreståndarutbildning.

Det är viktigt att föreståndarens utbildning är anpassad till de brandfarliga varor som hanteras samt hanteringsens omfattning. En utbildning som omfattar nedan angivna delar är vanligen tillräcklig.

Det är viktigt att även övrig personal i verksamheten har den kompetens som behövs för sina uppgifter så att brandfarlig vara hanteras på ett säkert sätt. Det är vanligen föreståndaren som ser till att personalen får utbildning om hanteringen av brandfarlig vara.

Det är viktigt att personal som arbetar med brandfarlig vara regelbundet får uppföljande utbildning i hantering av brandfarlig vara.

Anläggning med brandfarlig vara i en eller flera lösa behållare.

Det är viktigt att föreståndaren har kunskap om:

- de brandfarliga varornas egenskaper och risker
- de föreskrifter som gäller för hanteringen
- anläggningens uppbyggnad, funktion och drift
- hur instruktioner upprättas samt hur anläggningen drivs och underhålls enligt dem
- föreståndarens roll, ansvar och befogenheter.

Det är viktigt att föreståndaren:

- förstår vikten av säker hantering av den brandfarliga varan
- kan hitta, bedöma och förebygga risker
- förstår varför, när och hur ett explosions-skyddsdocument med klassningsplaner upprättas och hålls aktuellt
- förstår hur anläggningen ska märkas och skyltas
- känner till hur en olycka eller incident/olyckstillbud rapporteras
- känner till var regler för hantering av brandfarliga varor finns.

Anläggning med brandfarlig vara i cistern.

Det är viktigt att föreståndaren har kunskap om:

- de brandfarliga varornas egenskaper och risker
- de lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar hanteringen av brandfarliga varor
- de normer och anvisningar som följs vid planering av anläggningen och som tillståndshavaren avser följa vid drift och underhåll
- hur drift- och underhållsinstruktioner upprättas och följs
- hur fortlöpande underhåll samt egenkontroll planeras, genomförs och dokumenteras
- att föreståndaren ansvarar för att beredskapsplaner upprättas och övas med personalen
- hur explosionsskyddsdokument upprättas och dokumenteras och vad som ska ingå i detta
- vilka krav som finns vad gäller utredning om risker, vad den omfattar och hur risker bedöms
- föreståndarens roll, ansvar och befogenheter.

Det är viktigt att föreståndaren:

- förstår vikten av säker hantering av den brandfarliga varan
- förstår vikten av att bedöma och förebygga risker
- förstår vilka kontrollkrav som ställs på cisterner och rörledningar, när tredje part ska besiktiga och hur kontrollresultatet dokumenteras
- förstår varför, när och hur ett explosionskyddsdokument med klassningsplaner upprättas och hålls aktuellt
- förstår hur anläggningen ska märkas och skyltas
- känner till hur en olycka eller incident/olyckstillbud rapporteras
- känner till var regler för hantering av brandfarliga varor finns
- förstår systemuppbyggnaden för anläggningen och vilka krav som ställs på anläggningens säkerhetssystem.